



03.2020 № 10-03/

На № 414 от 28.02.2020

Директору
ООО ПСК «ТатЭнергоСтрой»

Ш.Ф. Шаймарданову

О согласовании

Уважаемый Шамиль Фаизович!

План трассы КЛ-110кВ для объектов «Реконструкция КЛ-110кВ на ПС 110кВ «Центр»» и «Строительство КЛ-110кВ на ПС 110кВ «Шильна»» , согласован.

С целью исключения нежелательных последствий связанных с порывами кабельных линий при проведении ремонтных работ на теплотрассе, сети электроснабжения необходимо располагать ниже края строительной конструкции тепловых сетей.

Работы вести в присутствии представителей Филиала Акционерного общества «Татэнерго»-«Набережночелнинские тепловые сети».

Главный инженер

А. В. Гришанин

Т.И. Исламгулов
(8552) 337123

«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

ФИЛИАЛ АО «ТАТЭНЕРГО» Шишкинский бульвар, д. 1, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423815
«ТАТЭНЕРГО» АЖ ФИЛИАЛЫ Шишкин бульвары, 1 нче йорт, Яр Чаллы шәһәре, Татарстан Республикасы, 423815
+7 8552 33-70-01, +7 8552 33-71-12 (факс), E-mail: office@nchts.tatenergo.ru, www.tatenergo.ru
ИНН 1657036630, КПП 165043003, р/с 40702810300470002772 в Ф-ле Банка ГПБ (АО) в г.Казани, к/с 30101810100000000734, БИК 049205734